



Comunello Esmeralda

Via

31044 Montebelluna (TV)

e per conoscenza a:

Guardiano di zona n. 2

Laveder Enrico

Tel. 335-7255074

OGGETTO: autorizzazione idraulica per il tombinamento di ml 63 ad uso residenziale del canale SCOLO MATTEOTTI a MONTEBELLUNA – Fg. 6 mappale di riferimento 95,115 sul demanio idrico.

IL DIRETTORE

VISTA la domanda in data 28/10/2020 protocollo n. 16901 con cui avete richiesto l'autorizzazione per il tombinamento di ml 63 sul demanio idrico del canale SCOLO MATTEOTTI in Comune di MONTEBELLUNA – fg. 6 – mappale di riferimento n. 95,115;

VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta dall'Ufficio Gestione che ha espresso parere favorevole (con prescrizioni) al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Regolamento in data 11/10/2021 ed ha provveduto a versare l'importo di €. 589,69, corrispondente al canone 2021, oltre ad € 589,69 della cauzione definitiva ed alle annualità 2017-2018-2019-2020 per un importo complessivo di € 1.621,68;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

ART. 1 – E' rilasciata alla signora COMUNELLO ESMERALDA nata _____ e residente a _____ in VIA I _____ I.- Codice Fiscale _____ l'autorizzazione per il tombinamento di ml 63 ad uso residenziale del canale SCOLO MATTEOTTI a MONTEBELLUNA – Fg. 6 mappale di riferimento 95,115 sul demanio idrico, sulla base del Regolamento in data 11/10/2021;

ART. 2 – PRESCRIZIONI:

- il tombinamento di lunghezza pari a 63,00 m sul canale demaniale Scolo Matteotti eseguito con tubazioni circolari in c.a. aventi diametro interno pari ad 80 cm e dimensionate per carichi stradali di prima categoria;
- la sezione utile attuale del canale non dovrà subire modifiche, così come non dovrà essere ostacolato il libero deflusso delle acque;
- il ponte dovrà essere provvisto di segnaletica e parapetti, secondo le norme vigenti in materia di sicurezza, a tutela della pubblica incolumità;
- il manufatto dovrà essere mantenuto libero e funzionale a cura e spese del concessionario (e successori in causa), che dovrà quindi provvedere ai periodici interventi di pulizia/espurgo e manutenzione;
- si segnala a tal proposito che, durante il sopralluogo istruttorio, si è verificato il grave stato di abbandono ed incuria in cui versano i luoghi;
- il Consorzio declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero subirsi, anche da terzi, a causa della fuoriuscita dell'acqua e/o da fenomeni di infiltrazione nei fabbricati derivanti da perdite, rotture e occlusione del suddetto tombinamento, a seguito del mancato recepimento di quanto sopra esposto o difettosa esecuzione delle opere;
- si ricorda che, ai sensi del Regolamento Consorziale per la tutela e manutenzione delle opere irrigue di bonifica e del R.D. 368 del 08/05/1904, sono soggette ad autorizzazione tutte le opere (fabbricati, recinzioni, piantumazioni, ecc.) di qualsiasi natura nella fascia compresa tra i 4 e i 10 m di distanza dal ciglio di entrambe le sponde del canale demaniale Scolo Matteotti mentre la fascia di m 4 dovrà rimanere libera da ostacoli fissi e mantenuta agevolmente accessibile a personale e mezzi del Consorzio senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento;
- anche i tratti di recinzione paralleli al canale, posti all'interno della suddetta fascia di rispetto di m 4, dovranno essere esclusivamente di tipo removibile, realizzati con rete metallica fissata su pali in ferro (o altro materiale) infissi nel terreno (privi di fondazione in cls) o imbullonati su plinti di fondazione in calcestruzzo aventi quota di sommità non superiore a quella del piano campagna;

ART. 3 – La presente concessione avrà termine il 31/12/2030.

ART. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo del Consorzio di Bonifica Piave per gg. 10 dalla data di emanazione.

ART. 5 – Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali saranno trattati come precisato nell'informativa pubblicata sul sito web consorziale <https://consorziopiave.it/privacy/>.



Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore