

E-Distribuzione Spa
Area Nord/Sviluppo Rete/Unità Autorizzazioni e
Patrimonio Industriale
Via Ombrone 2
00198 Roma (RM)
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

e per conoscenza a:

Guardiano di zona n. 14
Callegari Giovanni
Tel. 348-4410592

OGGETTO: autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento con conduttura elettrica BT interrata sul canale demaniale ROGGIA TRON in comune di VAZZOLA – Fg. 23 mappale di riferimento 72, sul demanio idrico – Vs. rif.: aut_2360240.

IL DIRETTORE

VISTA la domanda in data 20/09/2021 protocollo n. 23510 con cui avete richiesto l'autorizzazione per la realizzazione di un attraversamento con conduttura elettrica BT interrata sul canale demaniale ROGGIA TRON in Comune di VAZZOLA – fg. 23 – mappale di riferimento n. 72;

VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta dall'Ufficio Gestione che ha espresso parere favorevole (con prescrizioni) al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Regolamento in data 20/10/2021 ed ha provveduto a versare l'importo di € 43,12, corrispondente alla prima annualità del canone 2021;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;

DECRETA

ART. 1 – E' rilasciata alla ditta E-DISTRIBUZIONE SPA con sede a ROMA in VIA OMBRONE 2 - Codice Fiscale 05779711000 l'autorizzazione per la realizzazione di un attraversamento con conduttura elettrica BT interrata sul canale demaniale ROGGIA TRON in corrispondenza del mapp. n. 72 – fg. 23 di VAZZOLA, sulla base del Regolamento in data 20/10/2021.

ART. 2 – PRESCRIZIONI:

Con riferimento alla planimetria allegata:

- interferenza 1): attraversamento perpendicolare del canale demaniale Roggia Tron con cavo elettrico interrato BT all'interno di tubazione in PVC Ø 160 mm nello spessore della soletta del ponte esistente, senza in alcun modo intaccarne la struttura né restringere la sezione idraulicamente utile del canale;
- si ricorda ed evidenzia che, ai sensi dei Regolamenti consorziali per la tutela e la manutenzione delle opere irrigue e di bonifica e dei RR.DD. n.368 e n. 523 del 1904, le fasce di terreno poste lungo entrambi i lati del canale demaniale Piavesella ed aventi larghezza di 5 m dal ciglio superiore delle sponde, dovranno rimanere perennemente libere da ostacoli fissi ed essere mantenute agevolmente accessibili al personale ed ai mezzi del Consorzio per interventi di vigilanza, gestione e manutenzione, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento;
- ne consegue che tutti gli eventuali manufatti con struttura fissa fuori terra (p.e. cassette ricovero misuratori, ecc.) dovranno essere posti al di fuori delle fasce di rispetto minime come sopra definite e non creare alcun ostacolo per la libera accessibilità delle stesse;
- resta inteso che nessun risarcimento potrà essere richiesto in caso di eventuali danni alle opere in oggetto, riconducibili all'attività svolta dal Consorzio all'interno delle fasce di rispetto come sopra definite;
- nel corso dei lavori non dovranno essere intaccate le opere idrauliche esistenti e non dovrà essere impedito il libero deflusso delle acque;
- i lavori interessanti i canali irrigui dovranno svolgersi da ditta specializzata al di fuori del periodo irriguo (Aprile-Settembre), concordando preventivamente modalità operative e tempistiche con il ns. personale di guardiania e prestando sempre la massima cautela ed attenzione per non danneggiare le opere idrauliche interessate;
- eventuali manomissioni delle sponde e/o dei manufatti idraulici, che dovessero verificarsi a seguito dei lavori in oggetto, dovranno comportare il loro ripristino a perfetta regola d'arte;
- la definizione in cantiere della corretta esecuzione dei lavori e dei tempi per la loro realizzazione dovrà essere concordata con il personale tecnico consortile (guardiano di zona sig. Callegari Giovanni cell 348-4410592);
- il Consorzio declina ogni responsabilità in merito a danni e/o problematiche che dovessero verificarsi a seguito del mancato recepimento di quanto sopra esposto o difettosa esecuzione delle opere.

ART. 3 – La presente concessione avrà termine il 31/12/2030.

ART. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo del Consorzio di Bonifica Piave per gg. 10 dalla data di emanazione.

ART. 5 – Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali saranno trattati come precisato nell’informativa pubblicata sul sito web consorziale <https://consorziopiave.it/privacy/>.

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Allegati: regolamento
relazione di pubblicazione
Responsabile del procedimento Pellizzari ing. Paolo
Istruttore Basso dott. Alessandro
N. pratica 92346 PB/PP/TF/aab/as